



Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
(ПАО «ОГК-2»)

Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

ПРИКАЗ

«16» 04 2025 г.

№ 174

г. Сургут

О подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

В целях подготовки филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 (далее – филиал) к отопительному периоду 2025-2026 годов, во исполнение требований «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям КТЦ-1, КТЦ-2, ХЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ЦОР, ЦНИИ, ЛМиС, ОДС, УРП, УПС, СОТиПК, СОТС, принять к исполнению требования Правил по обеспечению готовности филиала к отопительному периоду и подготовить указанные в приложении №1 подтверждающие документы для расчета индекса готовности филиала к отопительному периоду.

Срок: до начала отопительного периода

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора – главного инженера Тетюкова А.А.

Приложение:

План подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 25 л.

Директор филиала

О. В. Вергейчик

Приложение
к приказу филиала
ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1
от 16.04.2025 № 174

План подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Ответственное СП
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	-

1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1-9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	-
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	УРП, СОТС, ОДС, ЦОР
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	неприменимо
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	неприменимо
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	неприменимо

1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями <u>раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115¹ (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)</u>	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	ОДС
1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с <u>пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования,</u>	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	КТЦ-1, КТЦ-2, СОТИПК
1.1.4.1		Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае	КТЦ-1, КТЦ-2, СОТИПК

1.1.4.2		<u>работающего под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536² (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)</u>	эксплуатации ОПО	КТЦ-1, КТЦ-2, СОТиПК
1.1.5		<u>Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)</u>	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	КТЦ-1, КТЦ-2
1.1.6		<u>Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний,</u>	Показатель наличия удостоверений проверки	КТЦ-1, КТЦ-2, СОТиПК

		протоколов проверки знаний, предусмотренных <u>пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей</u> <u>электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811</u>³ (далее - <u>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей</u>), <u>пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок</u> и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	
1.6.1.1		Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, предусмотренных <u>Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей</u>, <u>Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок</u>	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, предусмотренных <u>Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей</u>, <u>Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок</u>	КТЦ-1, КТЦ-2, СОТИПК

1.6.1.2			Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных <u>Правилами промышленной безопасности</u> , в случае эксплуатации ОПО	КТЦ-1, КТЦ-2, СОТИПК
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - <u>Федеральный закон о промышленной безопасности</u>) (<u>подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	КТЦ-1, КТЦ-2, УРП, СОТИПК

1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 <u>Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок</u> организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленных пунктом 228 Правил <u>промышленной безопасности</u> при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	КТЦ-1, КТЦ-2, СОТИПК
1.1.8.1		Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	КТЦ-1, КТЦ-2 СОТИПК
1.1.8.2		Показатель наличия организационно-	КТЦ-1, КТЦ-2 СОТИПК

		распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	КТЦ-1, КТЦ-2, ХЦ, ЦОР, ЭЦ, ЦТАИ, ОДС, СОТИПК
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями <u>Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок</u> , утвержденный приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н ⁴ (<u>подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	

1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с <u>пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок</u> и с <u>пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ</u> противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (<u>подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	КТЦ-1, КТЦ-2, ХЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ОДС
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (<u>пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о</u>	Документы, предусмотренные <u>подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил</u>	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	неприменимо

1.2.1	<u>теплоснабжении</u>) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (<u>пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении</u>)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с <u>пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок</u>, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (<u>подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	ЦНИИ, КТЦ-1, КТЦ-2, УПС
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены <u>пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)</u>	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	ЦНИИ

1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (<u>пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении</u>)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями <u>пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)</u>	Показатель обеспечения качества теплоносителей	ХЦ
-----	---	---	--	----

1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	ЦТАИ, УПС
-----	--	---	--	-----------

1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (<u>пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении</u>)	Разработанный в соответствии с <u>пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок</u> нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные <u>пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок</u> - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (<u>подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	СОТС
-----	---	---	---	------

1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15-9.3.21 , 9.3.23-9.3.29 , пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	-
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	КТЦ-1, КТЦ-2
1.6.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	КТЦ-1, КТЦ-2
1.6.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о	КТЦ-1, КТЦ-2

		1.6.2	заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил) Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	КТЦ-1, КТЦ-2, ЦОР, ХЦ, СОТС
--	--	-------	--	--	-----------------------------

Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	КТЦ-1, КТЦ-2, СОТС
--	---	--------------------

1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	ЦНИИ, КТЦ-1, КТЦ-2, ЦОР
1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	ЦНИИ, КТЦ-1, КТЦ-2, ЦОР
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по	Показатель наличия документов,	КТЦ-2, ЛМС

	контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены <u>пунктами 6.2.34-6.2.37 Правил</u> <u>технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)</u>	подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены <u>пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)</u>	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	КТЦ-1, КТЦ-2, ХЦ
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями <u>пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)</u>	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	КТЦ-2,ЭЦ

1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (<u>подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	КТЦ-1, КТЦ-2, ЭЦ, ЦТАИ
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с <u>Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии</u> (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	неприменимо
1.6.10.1		Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	неприменимо
1.6.10.2		Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	неприменимо
1.6.10.2.1		фактический объем запаса топлива, тыс.т	неприменимо
1.6.10.2.2		утвержденный нормативный	неприменимо

	в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	объем запаса топлива, тыс.т	
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н⁵ (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации % наличия запаса - факт по инвентаризации	СОТС
1.6.11.2			СОТС

1.6.12		В соответствии с требованиями <u>части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности</u> копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (<u>подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	СОТИПК
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения,	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию	неприменимо

определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	теплоснабжения в соответствии с требованиями <u>Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)</u>	энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	
1.8 Иметь согласованный с органом местного	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил	Показатель наличия порядка (плана) действий по	ОДС, КТЦ-1, КТЦ-2

	самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437⁷, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	
2	Обеспечить выполнение в установленных сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора,	Справка об отсутствии невыполненных в установленных сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1-8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 Правил	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	СОТИПК КТЦ-1, КТЦ-2

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем второго пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32,	технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	
--	--	--

	<u>5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1-8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7</u> <u>Правил</u> <u>технической эксплуатации</u> <u>тепловых</u> <u>энергоустановок и</u> <u>пунктов 394, 396-399, 403</u> <u>Правил промышленной</u> <u>безопасности (подпункт</u> <u>9.2 пункта 9 Правил)</u>			
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного <u>пунктом 3 Правил</u> <u>(подпункт 9.3 пункта 9</u> <u>Правил)</u>	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3 Правил</u>)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	СОТС СОТПК