



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 28.09.2021 № 89
г. ПСКОВ

Об утверждении инвестиционной программы
филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС,
осуществляющего регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения, на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110,

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить инвестиционную программу филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, на 2022 год согласно приложению к настоящему приказу.

Псковская ГРЭС
05.10.2021
Вх.№ 2453

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Председатель Комитета
по тарифам и энергетике
Псковской области

Верно: Самойлова А.М.



Е.В.Пилипенко

Приложение к приказу
Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 28.09.2021 № 89

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС,
осуществляющего регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения, на 2022 год

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС
на 2022 год

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 356126, РФ, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск Почтовый адрес: 182711, Псковская область, р.п. Дедовичи
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2022 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель главного инженера филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС Станкевич Владимир Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (81136) 96-351, электронный адрес: StankevichVM@psk.ogk2.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Пилипенко Елена Викторовна

Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8 (8112) 299-905
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения «Дедовичи»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	182710, Псковская область, Дедовичский район, р.п. Дедовичи, пл. Советов, д. 6
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации городского поселения «Дедовичи» Акулич Юрий Федорович
Дата согласования инвестиционной программы	28.04.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (81136) 93-091

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС
на 2022 год

[illegible]

4

Всего по группе 2																					
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																					
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																					
3.1.1	Реконструкция трубопроводов тепловой сети	снижение потерь и коррозии трубопроводов	подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети ТМ-6 между ТК-19 и ТК-20	Тепловые потери 150 п.м.(двухтрубное исполнение)	ккал/ч	16251	12898	2022	2022	5448,05	0	5448,05	0	0							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																					
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Всего по группе 3																					
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																					
4.1.1	Разработка проектно-сметной документации для установки нового блочного вакуумного деаэратора	Деаэрация подпиточной воды при подогреве теплосети электрическими котлами и при отсутствии пара для собственных нужд	БВД-5. Деаэратор устанавливается на нулевой отметке, имеет габаритный размер по высоте не более 3,8 м.	Содержание растворенного кислорода в теплосети	мкг/дм3	Более 100	Не более 20	2022	2022	980,00	0	980,00	0,00	0							
Всего по группе 4																					
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																					
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																					

5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5																			
ИТОГО по программе										6428,05					0,00			6428,05	
																		0,00	

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС
на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2020 год)	Плановые значения	
				утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
1	2	3	4	5	2022 год
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/Гкал	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	210,8	207,7	208,0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	т.у.т./м³	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	Гкал/ч %	0 -	0 -	0 -
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год % от полезного отпуска тепловой энергии	18403 -	15840 -	14693 -
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды куб. м для пара	22010 -	44110 -	42854 -

7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-
---	--	--	---	---	---

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Гкал/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал в год	
1	2	Текущее значение	Плановое значение 2022 год	Текущее значение	Плановое значение 2022 год	Текущее значение 2020 год	Плановое значение 2022 год	Текущее значение	Плановое значение 2022 год	Текущее значение 2020 год	Плановое значение 2022 год
1	Тепловые сети централизованного теплоснабжения филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС	0	0	-	-	210,8	208,0	2,37	1,90	18403	14693

Финансовый план
филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС
в сфере теплоснабжения на 2022 год

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)			по годам реализации инвестиционной программы
		вид деятельности	Всего	2022 год	
1	2	3	4	5	
1.	Собственные средства		5520,04	5520,04	
1.1.	амортизационные отчисления		4540,04	4540,04	
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции		980,00	980,00	
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение		0	0	
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг		0	0	
2.	Привлеченные средства	производство и передача тепловой энергии	0	0	
2.1.	кредиты		0	0	
2.2.	займы организаций		0	0	
2.3.	прочие привлеченные средства		0	0	
3.	Бюджетное финансирование		0	0	
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		0	0	
	ИТОГО по программе		5520,04	5520,04	